

ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI

**HOTĂRÂRE**

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Tețcani și Gherăeștii Noi, județul Neamț"*

Consiliul Local al comunei Gherăești, județul Neamț;  
Având în vedere prevederile:

- H.G nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 actualizată, privind finanțele publice locale;
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherăești;

Analizând Raportul de specialitate nr. 4864 din data de 24.05.2018 prin care se propune Consiliului Local al Comunei Gherăești aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Tețcani și Gherăeștii Noi, județul Neamț";

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, lit. „d”, alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea 215/2001 republicată, privind administrația publică locală;

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în satele Tețcani și Gherăeștii Noi, județul Neamț", cu următoarele

**CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:**

Ordonatorul principal de credite : Primarul Comunei Gherăești;

Beneficiar: Comuna Gherăești

Valoarea totală a investiției: **11.924.653,03 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj (C+M) 10.941.676,03 lei inclusiv TVA.**

**CAPACITĂȚI:**

- extindere rețea de apă conducte PEID De 110-160 mm, L = 20.242 m;
- cămine de vane, golire și aerisire: 154 buc;
- conducte de canalizare PVC Dn 200 – Dn 250, L = 18.707 m;
- conducte de refulare PHDE Dn 90, Dn 110, Dn 125, L= 3.346 m;
- cămine de canalizare prefabricate din beton: 428 buc

Art.2. Primarul Comunei Gherăești, și Biroul Financiar Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri;

Art.3. Secretarul comunei Gherăești va comunica prezenta hotărâre persoanelor, instituțiilor și autorităților interesate.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER  
IMBRIȘCĂ PETRU

Nr. 49  
Din 29 MAI 2018

Contrasemnează  
Secretar  
Pălăncănu Marcela

Adoptată în ședința din 29 MAI 2018 cu un număr de 15 voturi "pentru" din totalul de 15 consilieri în funcție